

Beställare:

Nyqvist Dyk & Äventyr
Ullstorpsvägen 28
583 94 NYKIL

Vårt ordernummer:

10561

Provdatum:

2025-06-17

Flasknummer:

14210

Fyllningstryck, MPa:

20

Kund:

Nyqvist Dyk & Äventyr
Ullstorpsvägen 28
583 94 NYKIL

Datum:

2025-06-28

Provställe:

Bauer J2BH (Elektrisk), s/n 5296-2620/2/2

Flaskvolym, l:

4

Temp, °C:

21.1

Komponent	Värde	Max eller gränsvärde	Enhet
Koldioxid	402	500	ppm
Koloxid	<0.1	5	ppm
Oxygen	20.91	20-22	vol %
Olja	0.04	0.5	mg/m ³
Vattenhalt	12	25	mg/m ³

Kompletterande uppgifter:

Analys enligt SS-EN 12021:2014.

Provuttag vid 5 MPa.

Filterinsats Lawrence Factor X22629.

Detta analyscertifikat får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Per-Arnold Eek

Statistik från tidigare analyser:

Statistik tillhörande analysrapport med provställe Bauer J2BH (Elektrisk), s/n 5296-2620/2/2

Ordernr:	Provdatum:	Koldioxid	Koloxid	Oxygen	Olja	Vattenhalt
10561	2025-06-17	402 ppm	<0.1 ppm	20.91 vol %	0.04 mg/m ³	12 mg/m ³